

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA FŐIGAZGATÓJÁNAK

ÉS

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG PARANCSNOKÁNAK

1/2024. számú együttes

Tűzvédelmi Szabályzata

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a nem-dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK), a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendeletben (a továbbiakban: ÖM rendelet), a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet), az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: OTSZ), a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM2 rendelet), valamint az 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzatban (a továbbiakban: TTSZ) foglaltakra, valamint a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján közzétett Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekre tekintettel – az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, valamint az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Hivatal kezelésében lévő épületekben – az Országház és a Kossuth Lajos tér talajszint alatti létesítményei (a továbbiakban: Országház), a Barankovics István Irodaház, a gróf Tisza Lajos Irodaház, a Műszaki Főosztály Üzemfenntartási Osztály Fűtészerező és Lakatos Műhely Balassi Bálint utcai kazánház, Szabad György Irodaház, Országgyűlési Könyvtár Hargita téri könyvraktár, a Lupa-szigeti pihenőház, Országgyűlési Múzeum, 56-os emlékhely, Kötár, Kossuth Lajos tér 16.-17. (bérelt létesítmény), Nemzeti Összetartozás Emlékhely (a továbbiakban együtt: hivatali épületek) – a tűzvédelemmel, a tűz és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat a következők szerint szabályozzuk.

I.

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

1. A Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed hivatali épületek területére, az azokban feladatokat ellátó személyekre, a hivatali épületek, valamint a berendezések, eszközök, gépek felújítását, javítását, karbantartását, felülvizsgálatát végző külső vállalkozások vezetőire és munkavállalóira, illetve a Hivatal és az Őrség teljes személyi állományára, valamint a szerződéssel foglalkoztatottakra.

II.

Feladat- és hatáskörök

2. A főigazgató
 - a) kiadja – az Őrség parancsnokával közösen – a Szabályzatot és gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról,
 - b) kijelöli a tűzvédelmi tanácsadót,
 - c) szükség szerint eljárást kezdeményez a súlyos tűzvédelmi mulasztást, vétséget elkövetőkkel szemben.
3. Az Őrség parancsnoka
 - a) kiadja – a főigazgatóval közösen – a Szabályzatot és gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról,
 - b) gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról,
 - c) felügyeli az Őrség Tűzbiztonsági Osztályának (a továbbiakban: Tűzbiztonsági Osztály) tevékenységét,
 - d) intézkedik, hogy az irányítása alá tartozó állomány a tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - e) évente gyakoroltatja a hivatali épületek Tűzriadó Terveiben (a továbbiakban: Tűzriadó Tervek) foglaltak végrehajtását, amelynek eredményét a főigazgatóval közösen értékeli,
 - f) felelős az Őrség tűzvédelmi előírások szerinti műszaki ellátottságáért, valamint a Tűzbiztonsági Osztály egyéni védőeszközzel és szakfelszereléssel történő ellátottságáért.
4. A hivatali szerv vezetője
 - a) gondoskodik, hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egységek a tűzvédelmi előírásokat betartsák,
 - b) káros tűz vagy közvetlen robbanás- és tűzveszély esetén ellenőrzi a Tűzbiztonsági Osztály (Tel: 4115, 4230) felé történő jelzés megtörténtét, azonnali intézkedéssel biztosítja a beosztott dolgozók biztonságát, és részt vesz a Tűzriadó Tervekben előírt tűzvédelmi tevékenységben,
 - c) biztosítja a beosztott dolgozók tűzvédelmi oktatásban való részvételét,
 - d) intézkedik vagy intézkedést kér a tudomására jutó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére.
5. A gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes
 - a) az Őrség parancsnokával egyetértésben gondoskodik a Tűzriadó Tervek folyamatos karbantartásáról és hozzáférhető helyen történő elhelyezéséről,
 - b) ellátja – az Őrség parancsnokával közösen – a tűzvédelem általános irányítását.
6. A Tűzbiztonsági Osztály vezetője (a továbbiakban: tűzbiztonsági osztályvezető)
 - a) irányítja a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtását,
 - b) elősegíti és rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, végrehajtását,
 - c) szervezi és végzi az Őrség személyi állománya tűzvédelmi oktatását, segíti a tűzvédelmi vizsgára való felkészülést,
 - d) közreműködik a hivatali épületek és azok helyiségeinek kockázati osztályba sorolásában,

- e) tűzvédelmi hiányosságok észlelése, tudomására jutása esetén intézkedik vagy intézkedést javasol azok megszüntetésére,
 - f) szükség szerint tájékoztatja a tűzvédelmi helyzetről, feladatokról, hiányosságokról az Őrség parancsnokát,
 - g) súlyos tűzvédelmi mulasztások, vétségek esetén javaslatot tesz az érintett munkahelyi vezetőknek,
 - h) közreműködik a Szabályzat felülvizsgálatában,
 - i) közreműködik a menekülési útvonalak kijelölésében,
 - j) szervezi, részt vesz és jegyzőkönyvezi a saját hatáskörben tartott tűzvédelmi ellenőrzéseket,
 - k) szervezi a Tűzriadó Tervekben foglaltak évenkénti gyakorlását és a gyakorlat eredményét írásban rögzíti,
 - l) szükség szerint együttműködik, kapcsolatot tart a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,
 - m) ellenőrzi az 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiségek használatát,
 - n) figyelemmel kíséri és szükség szerint kezdeményezi a tűzvédelemmel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat az illetékes hatóságnál vagy a műszaki főosztályvezetőnél,
 - o) szükség szerint együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel az együttműködési megállapodásnak megfelelően.
7. Az Őrség Objektumvédelmi Készenléti Főosztályának főosztályvezetője az Ügyeleti és Védelmi Osztály Ügyeleti Szolgálatát útján tűz- és egyéb káresemény esetén gondoskodik az 1. mellékletben felsorolt személyek késedelem nélküli értesítéséről.
8. A közszolgálati főosztályvezető
- a) közvetlenül irányítja, felügyeli a tűzvédelmi tanácsadó munkáját, szükség szerint beszámoltatja,
 - b) irányítja a rendszeres tűzvédelmi oktatást (előzetes, ismétlődő),
 - c) kezdeményezi a 2. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatottak szükséges tűzvédelmi szakvizsgáztatását.
9. A tűzvédelmi tanácsadó
- a) elősegíti, és rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, végrehajtását,
 - b) elkészíti a létesítmények és azok helyiségeinek kockázati osztályba sorolását,
 - c) tűzvédelmi hiányosságok észlelése, tudomására jutása esetén azonnal intézkedik vagy intézkedést javasol azok megszüntetésére,
 - d) rendszeresen vagy szükség szerint tájékoztatja a közszolgálati főosztályvezetőt a tűzvédelmi helyzetről, feladatokról, hiányosságokról,
 - e) súlyos tűzvédelmi mulasztások, vétségek esetén azonnal javaslatot tesz az érintett munkahelyi vezetőknek,
 - f) mint a tűzvédelmi dokumentáció elkészítéséért felelős személy, gondozza a Szabályzatot, a Tűzriadó Terveket,
 - g) betartatja a tevékenység helyszínét képező és a 3. mellékletben meghatározott, kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt, 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiségek megengedett létszámhatárát,

- h) segíti a Hivatal és az Őrség szervezeti egységeit, valamint a külső gazdasági szervezeteket a tűzvédelmi feladataik meghatározásában és elvégzésében,
- i) szervezi, részt vesz és jegyzőkönyvezi a saját kezdeményezésű tűzvédelmi ellenőrzéseket, évente legalább egyszer tűzvédelmi ellenőrzést tart a Hivatal és az Őrség használatában lévő épületek egész területén,
- j) rendszeresen kapcsolatot tart az Őrség Tűzbiztonsági Osztályával
- k) szervezi és végzi az irodai és fizikai dolgozók előzetes, valamint a fizikai állomány ismétlődő tűzvédelmi oktatását,
- l) kezdeményezi a 2. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatottak szükséges tűzvédelmi szakvizsgáztatását, segíti az arra történő felkészítést,
- m) szükség szerint közreműködik a – külső gazdasági szervezetekkel történő – vállalkozási szerződések megkötésében a tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében,
- n) negyedévente szemrevételezéssel ellenőrzi a kézi tűzoltó készülékeket, beépített fali tűzcsapok szerelt állapotát, ezt dokumentálja,
- o) megszervezi a Tűzriadó Tervekben foglalt évenkénti kiürítési gyakorlatot a Tűzbiztonsági Osztály közreműködésével,
- p) értesíti a Tűzriadó Tervekben foglaltak végrehajtására tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,
- q) részt vesz a menekülési útvonalak kijelölésében.

10. A műszaki főosztályvezető

- a) intézkedik, hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egységek a tűzvédelmi előírásokat betartsák,
- b) felelős a Hivatal tűzvédelmi előírások szerinti műszaki ellátottságáért, és az Őrség részére átadott, a Hivatal tulajdonát képező tűzvédelmi felszerelések előírások szerinti biztosításáért,
- c) gondoskodik a tűzvédelmi beruházások és felújítások megvalósításáról, a tűzvédelmi berendezések, gépek, eszközök beszerzéséről, karbantartásáról,
- d) új beruházásoknál, felújításoknál, karbantartásoknál érvényre juttatja a hatályos jogszabályokban, szabványokban meghatározott előírásokat,
- e) figyelemmel kíséri az elsőfokú tűzvédelmi hatóság felé kötelezően előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését,
- f) rendszeresen tájékoztatja a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettest a tűzvédelemről, tűzvédelmi kérdésekről,
- g) tevékenységi körében kapcsolatot tart az Őrség parancsnokával, a tűzbiztonsági osztályvezetővel, az Országházban elhelyezést nyert külső szervek (Sándor Palota, Miniszterelnökség) illetékes vezető munkatársaival,
- h) gondoskodik a tűzvédelmi tervező által kijelölt menekülési útvonalakat jelző eszközök kihelyezéséről,
- i) elvégezteti az OTSZ hatálya alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések felülvizsgálatát, tisztítását, karbantartását a lejárat határidők figyelembevételével, és vezetteteti a 4. és 5. mellékletben meghatározott nyilvántartásokat,
- j) gondoskodik a tűzeseti fogyasztók folyamatos működéséről és működtetéséről az egyéb fogyasztók „tűzeseti lekapcsolása” esetén is,

- k) a Tűzriadó Tervekben foglaltak évenkénti gyakorlása során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére jogszabály szerinti határidővel, de legkésőbb 8 napon belül intézkedési tervet készít,
 - l) jogszabályi kötelezettség esetén elkészítteti a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet (TMMK) és folyamatosan gondoskodik a változások átvezetéséről.
11. Az üzemfenntartási osztályvezető
- a) a beépített tűzjelző berendezés esetleges meghibásodása esetén gondoskodik az OTSZ-ben foglalt bejelentési kötelezettség teljesítéséről,
 - b) gondoskodik a beépített tűzoltó berendezések félévenkénti karbantartásának dokumentálásáról,
 - c) gondoskodik a 3. melléklet szerinti helyiségek biztonságos használatáról,
 - d) elvégezteti az elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági és villám-védelmi hálózat szabványossági felülvizsgálatát,
 - e) intézkedik a meglévő elektrosztatikus védelem felülvizsgálatáról legalább 3 évente,
 - f) intézkedik minden, menekülésre igénybe vehető kijárat és vészkijárat ajtó szükségszerű megjelöléséről,
 - g) intézkedik az épületben elhelyezett felvonók biztonsági jellel való megjelöléséről,
 - h) ellenőrizteti a villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét legalább havonta, amelyről ellenőrzési naplót vezetnek,
 - i) intézkedik a meghibásodott elemek (akkumulátor, fénycső) haladéktalan cseréjéről,
 - j) gondoskodik arról, hogy a beépített oltóberendezések működőképességét naponta ellenőrizzék, és annak végrehajtását ellenőrzési naplóban dokumentálják,
 - k) negyedévente egyeztet a Tűzbiztonsági Osztály felelős képviselőjével, kiértékelik a negyedéves működések és együttműködés eseményeit, meghatározzák a következő időszak terveit.
12. A létesítményfenntartási osztályvezető:
- a) gondoskodik a hivatali épületek területén a tűzvédelmi berendezések, gépek, eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásáról és felülvizsgálatuk, illetve üzemeltetői ellenőrzéséről és felülvizsgálatuk elvégeztetéséről,
 - b) figyelemmel kíséri a fali tűzcsapok üzemképességét.
13. Az építészeti osztályvezető
- a) külső tervezőkkel, kivitelezőkkel kötött szerződéseknél és a saját kivitelezéseknél, új beruházásoknál, felújításoknál, karbantartásoknál érvényre juttatja a jogszabályokban, szabványokban meghatározott előírásokat,
 - b) részt vesz az illetékességi területén tartott tűzvédelmi szemlén.
14. A Műszaki Főosztály művezetője, művezető-helyettese, gondnokság vezetője, gondnokság csoportvezetője:
- a) gondoskodik illetékességi területén a tűzvédelmi előírások betartásáról és ezt rendszeres – napi – ellenőrzéssel elősegíti,

- b) káros tűz vagy közvetlen robbanás- és tűzveszély esetén ellenőrzi a Tűzbiztonsági Osztály (Tel: 4115, 4230) felé történő jelzés megtörténtét, azonnali intézkedéssel biztosítja a beosztott dolgozók biztonságát, és részt vesz a Tűzriadó Tervekben előírt tűzvédelmi tevékenységben,
 - c) intézkedik vagy intézkedést kér a tudomásukra jutó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére,
 - d) biztosítja a beosztott dolgozók tűzvédelmi oktatásban, tűzvédelmi szakvizsgáztatásban való részvételét.
15. A beosztott hivatali dolgozó és az Őrség személyi állományának tagja
- a) elsajátítja és alkalmazza a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismereteket,
 - b) az észlelt tüzet haladéktalanul bejelenti a Tűzbiztonsági Osztályon (Tel: 4115, 4230) és tájékoztatja felettesét. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
 - ba) a tűz pontos helyét (épület, emelet, ajtó),
 - bb) mi ég (bútor, olaj, stb.),
 - bc) emberélet van-e veszélyben,
 - bd) mi van veszélyeztetve (szomszéd iroda, raktár, stb.),
 - be) a jelző személy nevét,
 - bf) a jelzésre használt távbeszélő hívószámát.
 A tüzesetet akkor is jelenteni kell, ha azt már saját erővel eloltották.
 - c) a tűz eloltását követően a tüzeset helyszínét a tűzvizsgálatig – lehetőség szerint – érintetlenül hagyja,
 - d) a tűzoltásban, személyek vagy anyagi javak mentésében életkora, egészségi és fizikai állapota alapján elvárhatóan szükség szerint közreműködik a mindenkori tűzoltásvezető utasításai szerint,
 - e) amennyiben azt tapasztalja, hogy munkatársa tűzvédelmi szabálytalanságot követ el, vagy engedély nélkül robbanás- és tűzveszélyes körülmények között végzi munkáját arról az érintett személy közvetlen vezetőjének tájékoztatása mellett munkatársát figyelmezteti a szabályok betartására
 - f) – amennyiben tűzoltási feladatra külön megbízást nem kapott – a kiürítési sziréna megszólalásakor a lehető legrövidebb útvonalon, a legrövidebb idő alatt elhagyja az épületet.
16. A 3. melléklet szerinti helyiségben szervezett rendezvény szervezője a tűzvédelmi tanácsadó és a Tűzbiztonsági Osztály kötelező bevonásával
- a) gondoskodik arról, hogy a helyiségben a megengedettnél nagyobb létszám ne tartózkodjon,
 - b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a kijáratok, vészkijáratok, kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok, kézi jelzésadók állandóan akadálymentesen elérhetőek legyenek a rendeltetésszerű használat érdekében,
 - c) tűz esetén intézkedik a helyiség azonnali elhagyásáról, a tüzeset jelentéséről.

III.

A Tűzbiztonsági Osztály feladatai és működése

17. Az Őrség szervezetébe tartozó, hivatásos állományú személyekből álló Tűzbiztonsági Osztály feladatait a preambulumban felsorolt jogszabályok előírásainak betartása (betartatása), tűz esetén pedig a Tűzriadó Tervekben foglaltak végrehajtása képezik. A Tűzriadó Terveket és az egyes hivatali épületek a tűzoltásvezető részére szóló főbb műszaki jellemzőit a 6-12/A. mellékletek tartalmazzák.

18. A Tűzbiztonsági Osztály alapvető feladata a tűz megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételének, az ennek érdekében előírt teendők végrehajtásának elősegítése, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása.
19. A Tűzbiztonsági Osztályt – az Őrség parancsnoka által kinevezett – vezető irányítja, közvetlen előljárója az Objektumvédelmi Készenléti Főosztály főosztályvezetője.
20. A Tűzbiztonsági Osztály a tűzoltás vezetését megosztva végzi a kiérkező beavatkozó egységekkel, a tűzoltásvezető intézkedése szerint részt vesz a – TTSZ és Műszaki Mentési Szabályzat (a továbbiakban: MMSZ) szerinti – felderítés, életmentés, beavatkozás és utómunkálatok végzésében.
21. A Tűzbiztonsági Osztály a saját erős tűzoltása során a TTSZ III-IV. fejezetében foglaltak, illetőleg a szolgálati szabályzatban meghatározottak szerint jár el, a felkészülés és végrehajtás során a TTSZ értelmező rendelkezéseit figyelembe veszi. A Tűzbiztonsági Osztály a saját erős tűzoltása után biztosítja a kárral érintett helyszínt a katasztrófavédelmi szervek kiérkezéséig.
22. A Tűzbiztonsági Osztály közreműködik a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervben foglalt feladatok végrehajtásában.
23. A Tűzbiztonsági Osztály szolgálati minimum létszámát az objektumvédelmi igazgató határozza meg és biztosítja annak rendelkezésre állását oly módon, hogy a készenléti létszámon belül mindig legyen olyan személy, aki – a katasztrófavédelem kiérkezéséig – jogosult a tűzoltás megkezdésének vezetésére. A Tűzbiztonsági Osztály 24 órás szolgálatot lát el.
24. A Tűzbiztonsági Osztály alaptevékenységet nem akadályozó – külön szolgálati utasításában részletezett – további feladatai:
 - a) robbantással fenyegetés, bombariadó esetén a szükséges intézkedések megtétele,
 - b) a hivatali épületekben gázömlés veszélyeztetettsége esetén szükséges intézkedések megtétele,
 - c) földrengés esetén műszaki mentésben való részvétel,
 - d) viharkárok elhárításában való részvétel.

IV.

A létesítmények használatának tűzvédelmi előírásai

25. A hivatali épületek helyiségeinek kockázati osztályba sorolását a 13. melléklet tartalmazza.

1. Használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

26. A Műszaki Főosztály a használat, a tevékenység végzése során gondoskodik
 - a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szint a használat és az átalakítások, változtatások során történő fenntartásáról,
 - b) a használati tűzvédelmi előírások betartásáról,
 - c) a tűz, robbanás és robbanásveszély elkerüléséről,
 - d) a tűz észlelése, jelzése, oltása, a kiürítés, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működése, hozzá-

- férhetősége, észlelhetősége jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeinek folyamatos biztosításáról,
- e) a tűzvédelmi célú dokumentumok naprakész állapotban, hozzáférhető helyen való tartásáról,
 - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetősége, egyértelműsége fenntartásáról,
 - g) a robbanás elleni védelem, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítása és működőképessége a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során történő fenntartásáról.
27. A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
28. A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
29. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól mentesen kell tartani.
30. A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
31. Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
32. Minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. Az üzemszerűen csepegő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
33. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot – eltérési engedély hiányában – alkalomszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
34. Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.
35. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.

36. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a használati tűzvédelmi előírások megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
37. Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
38. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A berendezések 1 méteres környezetében szabad hozzáférést kell biztosítani.
39. A kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.
40. Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitvatartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
41. A helyiség – szükség szerint a hivatali épület – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
42. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
43. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
44. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
45. A hivatali épületeket, a bennük található gép- és technológiai berendezéseket kizárólag rendeltetésszerűen, a használatbavételi engedély, illetve a kezelési utasítás szerint szabad használni.
46. Kizárólag olyan gép, világító, fűtő, hűtő, szellőző stb. berendezések, készülékek, eszközök használhatók, amelyek az adott helyiség kockázati osztályba sorolásából következően a tűzvédelmi követelményeknek is megfelelnek.
47. A helyiségek, berendezések, gépek karbantartását, takarítását, tisztítását úgy kell végezni, hogy tüzet, robbanást ne okozhasson, illetőleg tűz továbbterjedését ne segítse elő.
48. Világító eszközt és berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

2. A tárolás szabályai

49. Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
50. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérében mindennemű tárolás tilos.
51. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
52. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – gyakrabban, vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
53. A tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
54. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzon elő jelentős veszélyt a környezetre.
55. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében – a felhasználó szervezet végzi.
56. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, padlástérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. Padlástérben egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
57. A munkahelyeken – raktáron kívül – legfeljebb egy napi felhasználásra elegendő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szabad tárolni előírt edényzetben, csomagolásban, jogszabályban meghatározott körülmények között. Használat után az esetleges maradékot tűzvédelmi szempontból megfelelő helyre kell elzárni. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokat szabadterén is kizárólag a tűzvédelmi követelmények figyelembevételével szabad tárolni.
58. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

59. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtásveszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
60. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatóak. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására a megtöltöttekre vonatkozóak az irányadóak.
61. A 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségben belüli tárolása esetén legalább 1 szóróeszközt, továbbá felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
62. Gépjármű tárolására szolgáló helyiségben éghető folyadék, gáz – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével nem tárolható.
63. Egymásra vegyileg ható anyagokat együtt tárolni tilos. Éghető anyag és öngyulladásra hajlamos anyag együtt nem tárolható.
64. A raktárakban az anyagokat külön nemenként csoportosítva kell tárolni. A tárolóedényeket legfeljebb befogadóképességük 75 %-áig lehet megtölteni. Hibás vagy sérült tárolóedényben anyagot tárolni tilos. A raktárhelyiségeket csak tárolási célra lehet használni, ott más tevékenység nem folytatható. A raktárakban a megfelelő közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. A raktárak megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell.
65. A tárolásra vonatkozó szabályoktól való eltérési engedélyeket a 14. melléklet tartalmazza.

3. Csatornahálózat

66. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt, vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, vagy vízzel vegyi reakcióba lépő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába bevezetni nem szabad.

4. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

67. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
68. Dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni a főigazgató által kiadott, a dohányzás főbb szabályairól és a dohányzóhelyek kijelöléséről szóló elektronikus hírlevélben az erre a célra kijelölt – teljesen körülhatárolt – belső udvarokon, vagy a szabad téren lehet. A dohányzási tilalmi területet – ideértve a bejáratától számított 5 méteres távolságra utalást is – és a kijelölt dohányzó helyet piktogrammal jelölni kell jól látható helyen.

5. Tüzelő-, fűtőberendezések

69. A hivatali épületekben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Abban a helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, felhasználnak, nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelő-berendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
70. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

6. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak

71. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá. A hivatali épületek közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagyszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
72. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyitást kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
73. A hivatali épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatók. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
74. A menekülési útvonal teljes szabad szélességét biztosítani kell, kapubejáratot, kapualjat, vészkijáratot teljes szélességében állandóan szabadon kell hagyni. Belső közlekedési utakat, közművek nyitó-záró berendezéseihez és a tűzoltó készülékekhez, tűzi-víz csapokhoz, egyéb tűzvédelmi eszközökhöz, anyagokhoz vezető utakat leszűkíteni, raktározás, tárolás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. A 300 főnél nagyobb befogadóképességű épületek szintenkénti alaprajzait, a menekülési útvonalak jelölésével a 15. melléklet tartalmazza.

7. Villamos berendezés

75. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből

következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

76. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani. A hivatali épületek átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratúti utak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, annak láthatóságát meg kell szüntetni.

8. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

77. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést a Műszaki Főosztálynak állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.
78. A hivatali épületekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkor rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket a Műszaki Főosztálynak kell biztosítania.
79. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.
80. A Műszaki Főosztály, illetve az Őrség a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja
- a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
 - b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a hivatali épületeken belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
 - c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a hivatali épületeken kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
81. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
- a) a berendezés üzemképes állapotát,
 - b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
 - c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
 - d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
 - e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
 - f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
82. A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül

telefonon jelezni kell az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

83. A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
- a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
 - c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 - d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Szabályzatban – annak hiányában írásban – rögzítve vannak.
84. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani
- a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat másolatát,
 - b) a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és
 - c) a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.
85. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani
- a) a tűzjelzést adó hivatali épület címét, nevét, rendeltetését,
 - b) a tűzjelzést adó hivatali épület – föld feletti, föld alatti – szintszámát,
 - c) az oltást nehezítő körülményeket (így különösen gázpalackok, éghető folyadék, radioaktív izotóp jelenlétét),
 - d) a közműelzárók (így különösen gáz, víz, elektromos, távhő) helyét,
 - e) a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,
 - f) a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítását, leállítását, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helyét és
 - g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
86. A Műszaki Főosztály és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját. Ha a távfelügyelet vagy az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül – a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell megvalósítani. A távfelügyelet a hozzá beérkező hibajelzésről a Műszaki Főosztályt haladéktalanul értesíti.

87. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

9. Egyéb használati szabályok

88. Szociális célokra szolgáló elektromos gépeket, melegítőket (kávéfőző, elektromos vízforraló, főzőlap, mikrohullámú sütő, stb.) a kijelölt helyen, éghetetlen és hőszigetelő tulajdonságú alátétten elhelyezve szabad használni. Használat után azonnal ki kell kapcsolni, illetve áramtalanítani kell.
89. A műhelyekben, raktárakban és egyéb, nem irodai célokra szolgáló helyiségekben keletkező szemetet, hulladékot szükség szerint, de legalább a munkanap befejezésekor el kell távolítani az e célra kijelölt helyre. Az irodákban keletkező hulladékot következő munkanapon kell eltávolítani. A szemetet a központi hulladéktárolóból megfelelő gyakorisággal kell elszállíttatni. A központi hulladéktárolóban külön választva kell tárolni a főbb hulladék anyagokat. (pl. építési törmelék, konyhai szemet, papír, stb.) A hulladék megfelelő központi tárolása, illetve az onnan történő – megfelelő időnkénti – elszállítás ellenőrzése a Gondnokság feladata.
90. Tűzveszélyes folyadékkal szennyezett textíliát, rongyot, jól zárható, fedővel ellátott, nem éghető anyagból készült edényben, tartályban kell gyűjteni.
91. Az Országgyűlési Könyvtárban az állványok között legalább 0,8 m közlekedő utat kell hagyni. A födém és az állvány között legalább 0,3 m távolságnak kell lennie. Az Országgyűlési Könyvtárban elektromos főzőlapot, kávéfőzőt üzemeltetni tilos, munka után a helyiséget áramtalanítani kell.
92. A felvonókat – a mélygarázsban található „A”, „B”, „C” és biztonsági felvonók kivételével – fogadósintenként négy nyelvű felirattal el kell látni, „Tűz esetén liftet használni tilos!” szöveggel.
93. A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű tárolása talajszint alatt megengedett, amennyiben a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, jóváhagyási jellel a járművet ellátták. Ezért a mélygarázs bejáratainál „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell kihelyezni. A gépkocsi tároló átszellőztetését természetes és mesterséges módon kell végrehajtani.
94. A hivatali épületek minden közösségi használati helyiségében jól látható helyen ki kell függeszteni az adott épület alaprajzát a menekülési útvonalak feltüntetésével.

V.

Az irodahelyiségek és egyéb 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiségek tűzvédelmének szabályai

95. Kívülről vagy belülről megvilágított – magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett – menekülési jeleket kell létesíteni
- a) az AK, KK és MK mértékadó kockázati osztályú épület menekülési útvonalán, vagy
 - b) a 100 főt meghaladó befogadóképességű helyiségben.

A magasan vagy középmagasan elhelyezett menekülési jelek kiválthatók alacsonyan telepített menekülési jelekkel ott, ahol a környezet műemléki jellege ezt indokoltá teszi.

Az előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

A biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított jel, vagy olyan utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

96. Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
- a) tűzoltó készüléket,
 - b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,
 - c) tűzjelző kézi jelzésadót,
 - d) kézi indítású tűzoltótechnikai eszköz kezelőszerkezetét,
 - e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,
 - f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,
 - g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét,
 - h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét és
 - i) biztonsági felvonót az aknaajtók mellett.

A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

- a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- b) a dohányzás tilalmát és
- c) a vízzel oltás tilalmát.

97. Megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni
- a) a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,
 - b) a radioaktív anyag jelenlétére és
 - c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

98. Az üzemeltetett villamos berendezéseket, gépeket a kezelési utasításoknak megfelelő célra és módon szabad használni. A nem hivatali tulajdonban lévő villamos berendezések, gépek használatát kerülni kell, azok használatára kizárólag szabványossága esetében – a géptulajdonos személyi, anyagi és kártérítési felelőssége mellett – a műszaki főosztályvezető engedélyével kerülhet sor, a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes egyidejű értesítése mellett. A munkavállaló tulajdonában lévő elektromos berendezés munkahelyre történő behozatalát a 16. melléklet használatával kell kérelmezni.
99. Az irodákban nyílt lánggal járó tevékenység a műszaki főosztályvezető előzetes írásbeli engedélye alapján folytatható (e körbe tartoznak a nyílt lánggal működő illatgyertyák és adventi koszorúk is), amiről a tűzbiztonsági osztályvezetőt értesíteni kell.
100. Gondoskodni kell arról, hogy a napi munka során keletkezett papírhulladékot a papírkosárba helyezték el. A keletkezett hulladék megfelelő szelektív gyűjtéséről

gondoskodni kell, legalább emeletenként kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőkkel. Az egyéb hulladékot a napi takarítás alkalmával a kijelölt hulladék-tárolóban kell gyűjteni.

101. Az irodahelyiségekben törekedni kell arra, hogy kizárólag a munkához szükséges iratokat és anyagokat tárolják.
102. A központi fűtés fűtőtestein vagy más fűtőberendezésen és közvetlen közelében gyúlékony anyagot elhelyezni, tárolni tilos.
103. A hivatali épületekben tartózkodó külső személyek részére is kötelező a tűzvédelmi előírások betartása, betartatása.
104. A helyiségből utolsóként távozó személy tűzvédelmi szempontból azt átnézi, a villamos készülékeket és a világítást ki-, illetve lekapcsolja, illetőleg – amennyiben ezt külön kapcsoló lehetővé teszi – a helyiséget áramtalanítja.

VI.

A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások

105. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
106. Állandó jellegű vagy alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas, a 17. mellékletben felsorolt helyiségekben, szabadtéri helyeken végezhető.
107. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység a 18. melléklet szerinti, a tevékenység végzésére vonatkozó általános és speciális feltételeinek betartását elfogadó nyilatkozat esetén végezhető. A helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata.
108. Alkalmoszerű tűzveszélyes munkahelynek minősül minden olyan munkaterület, amikor a tűzveszélyes tevékenységet az állandó jellegű munkahelyen kívül kell elvégezni.
109. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni, illetve nyílt lángot használni tilos:
 - a) a magas kockázati osztályba tartozó létesítményekben, illetve helyiségekben;
 - b) ott, ahol olyan gőz- vagy gázmennyiség fordul elő, amely fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes elegyet képezhet;
 - c) ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
110. A 107. pont szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell
 - a) a tűzveszélyes tevékenység időpontját, helyét,
 - b) a munka leírását,
 - c) a munkavégző nevét,
 - d) a munkavégzésre jogosító bizonyítvány számát (tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma)
 - e) a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat,
 - f) a munkavégzés idejére készenlétbe helyezett oltóberendezéseket, készüléket.

- A kétpéldányos nyilatkozat másolati példányát a munkát végző magánál tartja, annak érdekében, hogy szükség esetén a nyilatkozat megléte igazolható legyen.
111. A Hivatal saját munkatársaival történő alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeit a 19. mellékletben meghatározott személyek és a tűzbiztonsági osztályvezető vagy az általa megbízott személyek határozhatják meg.
 112. A tűzveszélyes munkát végzőknek és a munkát közvetlenül irányító személynek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.
 113. A hivatali épületekben az előzetesen írásban engedélyezett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdését és annak befejezését a munkát végzőnek az Országház XV. udvarban a Tűzbiztonsági Osztály ügyeletére személyesen vagy a 06-1-441-4115, illetve a 06-1-441-4230 telefonszámra be kell jelenteni. A bejelentés tényét a Tűzbiztonsági Osztály munkatársa a 18. melléklet szerinti nyilatkozaton feltünteti.
 114. Ipari jellegű tűzveszélyes tevékenységet (pl. forrasztást, hegesztést, felületkezelést) kizárólag a munkakörre előírt szakmai képesítésekkel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
 115. Tűzveszélyes tevékenységnél az ott esetlegesen keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, felszerelést a helyszínen kell tartani.
 116. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálják és minden olyan körülményt megszüntetnek, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adnia a tevékenység helye szerinti hivatali épület vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
 117. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet biztosít.

VII.

Ellenőrzések, vizsgálatok

118. A tűzvédelmi tanácsadó szükség szerint, de évente legalább egyszer tűzvédelmi ellenőrzést tart a hivatali épületek teljes területén. Az ellenőrzés során feltárt tűzvédelmi hiányosságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a hiányosságok felsorolása mellett tartalmazza a hiányosságok felszámolásáért felelős személy(ek) nevét és a megszüntetés módját, határidejét.
119. Az OTSZ, a tűzvédelmi rendeletek és szabványok előírásai alapján felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket kell végezni a következők szerint:
 - a) villamos berendezés használatbavételét követően, ha jogszabály másként nem rendelkezik 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként naptári napokat számolva,

- b) a villámvédelmi berendezéseket a vonatkozó szabvány előírásai szerint 6 évenként, naptári napok szerint számolva,
- c) a lánghegesztő berendezést és szerelvényeit évenként,
- d) tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzését negyedévente, felülvizsgálatát félévente,
- e) fali tűzcsap felülvizsgálatát félévente,
- f) beépített tűzjelző berendezés üzemeltetői ellenőrzését naponta az Őrség, negyedévente a Műszaki Főosztály, felülvizsgálatát félévente megbízott külső felülvizsgáló végzi,
- g) beépített tűzoltó berendezés üzemeltetői ellenőrzését hetente az Őrség, havonta a Műszaki Főosztály, felülvizsgálatát évente megbízott külső felülvizsgáló végzi,
- h) tűzoltósági kulcsszéf üzemeltetői ellenőrzését naponta, felülvizsgálatát félévente,
- i) tűzoltósági rádióerősítő felülvizsgálatát félévente,
- j) biztonsági világítás üzemeltetői ellenőrzését 3 havonta, felülvizsgálatát évente,
- k) tűzgátló lezárások üzemeltetői ellenőrzését havonta, felülvizsgálatát félévente,
- l) hő és füst elleni védelem megoldásainak üzemeltetői ellenőrzését 3 havonta, felülvizsgálatát félévente,
- m) füstcsappantyú, füstgátló nyílászáró üzemeltetői ellenőrzését 3 havonta, felülvizsgálatát félévente,
- n) biztonsági tápforrásnak minősülő dizelaggregátor üzemeltetői ellenőrzését 3 havonta a Műszaki Főosztály Villanszerelő Műhelye, évente megbízott külső felülvizsgáló végzi
- o) biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység üzemeltetői ellenőrzését 3 havonta, felülvizsgálatát félévente.

120. A 120. pont szerinti ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzését

- a) az a)-c) alpontok szerinti berendezések esetén a felülvizsgálati jegyzőkönyvben,
- b) a d), f), g), i)-o) alpontok szerinti berendezések esetében a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban,
- c) az e) alpont szerinti fali tűzcsapok és szerelvényeik esetében a 4. melléklet szerinti nyilvántartásban,
- d) a h) alpont szerinti kulcsszéf esetében az 5. melléklet szerinti kulcsszéf ellenőrző lapon

kell nyilvántartani.

121. A tűzvédelmi előírások, szabványok rendelkezéseinek megfelelően időközönként felül kell vizsgáltatni, ellenőriztetni

- a) a villamos, villámvédelmi, szellőző, fűtő- és tűzvédelmi berendezéseket, gépeket, eszközöket,
- b) olajtüzelésű berendezéshez tartozó tároló tartályokat az üzembe helyezést követő 10 év után, majd 5 évenként,
- c) gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartását, javítását,

- d) egyedi és gyűjtőkémények ellenőrzését és tisztítását olaj- és gáztüzelésű berendezésektől függően a BM-rendelet alapján félévenként, évenként, továbbá szabványban meghatározott egyéb esetekben és gyakorisággal,
 - e) az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében meglévő építmény, szabadter elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente naptári napokat számolva, kivéve, ha a dokumentáció nem rendelkezik ennél rövidebb időről.
122. A felülvizsgálatok, ellenőrzések során feltárt hiányosságokat tűz- és életveszélyességük mértékének sorrendjében maradéktalanul meg kell szüntetni.

VIII.

Oktatás, vizsgáztatás, tűzvédelmi képesítés

123. Minden új belépő foglalkoztatottat, vagy a munkahelyről 6 hónapot meghaladó távollét miatt hiányzó dolgozót – munkába lépése előtt – általános és munkakörének megfelelő tűzvédelmi ismeretekből elméleti oktatásban kell részesíteni.
124. A Hivatal új belépő dolgozóiról, valamint a munkahelyről 6 hónapot meghaladó távollét miatt hiányzó foglalkoztatotról a Közszerálátati Főosztály a tűzvédelmi tanácsadó, az állományában szolálatot teljesítőkről az Őrség Humánigazgatási Főosztálya a Tűzbiztonsági Osztály osztályvezetőjét értesíti, akik munkába lépés után az általános tűzvédelmi ismeretből oktatásban részesítik az érintetteket. A munkakörre vonatkozó speciális tűzvédelmi ismeretekről a közvetlen vezetője részesíti oktatásban az érintett dolgozót.
125. A tűzvédelmi ismeretek frissítése céljából ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani az előzetes tűzvédelmi oktatást követően évente.
126. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás szabályai:
- a) a Hivatal állományában foglalkoztatottaknak évente november 30-ig a Közszerálátati Főosztály értesítése alapján az összeállított tűzvédelmi kérdésekből elektronikus úton vizsgázniuk kell, amelynek megtörténtét igazoló okmányt aláírásukkal igazolva a Közszerálátati Főosztály részére meg kell küldeni. A megküldött igazolást 5 évig meg kell őrizni.
 - b) a Hivatal fizikai állományban foglalkoztatottak részére ezen felül a tűzvédelmi tanácsadó az általa összeállított tűzvédelmi oktatási tematikából elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatást tart.
 - c) az Őrség állományát a Tűzbiztonsági Osztály osztályvezetőjének külön ütemterve alapján kell ellenőrizni.
127. Az előzetes- és az ismétlődő tűzvédelmi oktatás tartalmazza
- a) a munkahely kockázati osztályba sorolását és ennek tűzvédelmi vonatkozásait,
 - b) a tűzjelzés módját, tartalmi követelményeit,
 - c) a tűz megelőzés és tűzoltás követelményeit a vonatkozó Tűzriadó Tervek ismertetésével,
 - d) az érintett munkahelyen rendszeresített tűzvédelmi eszközök, felszerelések gyakorlati ismereteit,
 - e) az időszerű tűzvédelmi kérdések ismertetését.
128. A tűzvédelmi tanácsadó, valamint a tűzbiztonsági osztályvezető által tartott tűzvédelmi oktatások megtartását Tűzvédelmi oktatási naplóban kell

dokumentálni, amelyet a Hivatalnál a tűzvédelmi tanácsadó, az Őrségnél a tűzbiztonsági osztályvezető 5 évig őriz meg.

129. A Tűzriadó Tervek megismertetése az érintett közvetlen vezetőjének feladata.
130. Tűzvédelmi szakvizsga nélkül a 2. mellékletében felsorolt, tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakban és munkakörökben munkát végezni tilos.
131. A tűzvédelmi szakvizsgára való felkészüléshez írásos anyagok kiadása, a tűzvédelmi szakvizsga és a kötelező továbbképzés megszervezése a tűzvédelmi tanácsadó feladata. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökben dolgozóknak 5 évenként ismételt szakvizsgát kell tenniük.
132. A tűzvédelmi tanácsadó (Véghelyi György) felsőfokú tűzvédelmi képesítésének kiállítója: BM Tűzoltó Tisztképző Iskola (1033 Budapest, Laktanya utca 33.). A bizonyítvány kiállításának kelte, száma: 1979. június 29.; 519/1979., a szakmai képesítése: tűzoltó tiszt.

IX.

A Hivatal területén munkát végző külső gazdálkodó szervezetekre, személyekre vonatkozó tűzvédelmi előírások

133. A munkavégzésre való szerződéskötéskor a külső gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó részére megkötendő szerződés mellékleteként csatolni kell a 18. melléklet szerinti nyomtatványt. A külső gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó részére a 20. mellékletben található információk mellett – a végzendő munka területének megfelelően – át kell adni az érintett helyiségek kockázati osztályba sorolását tartalmazó 13. melléklet kivonatát.
134. Külső vállalkozó munkavégzéséhez a szükséges mozgatható tűzvédelmi felszereléseket, eszközöket a külső munkavégző biztosítja. Amennyiben a tűzvédelmi felszerelést, eszközt a Hivatal bocsátja a külső vállalkozó rendelkezésére, úgy ezt a szerződésben külön rögzíteni kell.
135. A szerződésben meghatározott munka megkezdése előtt a külső munkavégző saját dolgozóit a megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíti. A BM-rendeletben meghatározott munkakörökre, illetve a munkavégzés esetére a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell az üzemfenntartási osztályvezetőnek megkövetelni, illetve annak meglétét ellenőrizni. Ezek meglétét bizonyító iratokat a munka helyszínén kell tartani.
136. Külső szervezet által végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése feltételeinek meghatározása a külső gazdálkodó szervezet vezetőjének, vagy megbízottjának a feladata. A 19. melléklet szerinti nyomtatványt a hivatali épületekre a tűzbiztonsági osztályvezetőnek vagy az általa megbízott személynek be kell mutatni, akik azt ellenjegyzésükkel tudomásul veszik, vagy azt kiegészíthetik.
137. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a 113. és 114. pontban foglaltakat kell figyelembe venni.
138. A napi munka végeztével a tűzveszélyes tevékenységet végzőknek munkahelyét úgy kell elhagynia, hogy a balesetet, tüzesetet okozható veszélyforrásokat megszüntette.

X.

Záró rendelkezések

139. A jelen Szabályzat aláírását követő napon lép hatályba, egyidejűleg az Országgyűlés Hivatala Főigazgatójának és az Országgyűlési Őrség Parancsnokának 1/2015. számú együttes Tűzvédelmi Szabályzata hatályát veszti.
140. A mellékleteket a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes – az Őrség parancsnokával egyetértésében – önállóan módosíthatja.
141. A hivatali szervek vezetői és az Őrség parancsnoka a Szabályzat tartalmát megismertetik a dolgozókkal, az ezt igazoló dokumentumot a Hivatal Közszolgálati Főosztálya és az Őrség Humánigazgatási Főosztálya részére meg kell küldeni.
142. Felkérjük a hivatali épületekben működő külső szervezetek (pl. Sándor-palota, Miniszterelnökség stb.) vezetőit, hogy a hivatali épületekben használt iroda- és egyéb helyiségei tűzvédelmének feladatait munkatársaikkal – a szükséges mértékben – ismertessék.
143. A szabályzatot készítette:
Véghelyi György
tűzvédelmi tanácsadó
tel.: +36 1 441-6040; 36/70-703-1440
- _____
aláírás

Mellékletek:

1. melléklet: ^{1,2}Tűz és egyéb káresemények esetén értesítendőkhé névsora
2. melléklet: Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök és nyilvántartásuk
3. melléklet: Kimutatás az 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiségekről és a kiürítési számításai
4. melléklet: A tűzcsapok és szerelvényeik ellenőrzési és javítási nyilvántartása
5. melléklet: Tűzoltósági kulcsszéf ellenőrző nyilvántartás
6. melléklet: Az Országgház és a Kossuth tér talajszint alatti létesítményei Tűzriadó Terve
- 6/A. melléklet: Az Országgház és a Kossuth Lajos tér talajszint alatti létesítményei főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére
7. melléklet: A Barankovics István Irodaház Tűzriadó Terve
- 7/A. melléklet: A Barankovics István Irodaház főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére
8. melléklet: Az Országgyűlési Könyvtár Raktárának Tűzriadó Terve
- 8/A. melléklet: Az Országgyűlési Könyvtár Raktárának főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére
9. melléklet: A Gróf Tisza Lajos Irodaház Tűzriadó Terve
- 9/A. melléklet: A Gróf Tisza Lajos Irodaház főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére
10. melléklet: A Lupa-szigeti pihenőház Tűzriadó Terve
- 10/A. melléklet: A Lupa-szigeti pihenőház főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére
11. melléklet: A Szabad György Irodaház Tűzriadó Terve
- 11/A. melléklet: A Szabad György Irodaház főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére

12. melléklet: A Kossuth Lajos tér 16-17. bérelt létesítmény Tűzriadó Terve
12/A. melléklet: A Kossuth Lajos tér 16-17. bérelt létesítmény főbb műszaki jellemzői tűzoltásvezető részére
13. melléklet: Kockázati osztályba sorolás
14. melléklet: Eltérési engedélyek
15. melléklet: A 300 főnél nagyobb befogadóképességű épületek szintenkénti alaprajzai a menekülési útvonalakkal
16. melléklet: Kérelem a munkavállaló tulajdonában lévő elektromos berendezés munkahelyre történő behozatalához és használatához
17. melléklet: Állandó vagy alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására kijelölt helyiségek, szabadtéri helyek jegyzéke
18. melléklet: Nyilatkozat alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeiről
19. melléklet: Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezők beosztása
20. melléklet: A Hivatal által használt létesítmények területén munkát végző külső gazdálkodó szervezetre, vállalkozóra, illetve ezek dolgozóira vonatkozó tűzvédelmi előírások

Budapest, 2024. június

Such György
főigazgató

Lisoczki László
ogy. dandártábornok
parancsnok

Egyetértek.

Budapest, 2024. június

Kövér László

¹ A szabályzat 140. pontja alapján a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes 2025. február 20-án módosította, hatályos: 2025. február 21.

² A szabályzat 140. pontja alapján a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes 2026. február 25-én módosította, hatályos: 2026. február 26. (ld: Szaszeki/1-1/2026)