



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BELÜGYMINISZTERIUM ÁLLAMTITKÁRA

Iromány száma: **K/9089/1.**

Benyújtás dátuma: **2024-09-18 15:33**

Parlex azonosító: **1EVICOFL0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Rétvári Bence, Belügyminisztérium államtitkára**

**Tisztelt Elnök Úr!**

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm **Földi Judit (DK)** országgyűlési képviselő "*Hány kórházi műtétet halasztottak el 2024. nyarán a nagy hőség miatt?*" című, K/9089. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Címzett: **Földi Judit (DK)**

Benyújtó: **Rétvári Bence, Belügyminisztérium államtitkára**

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Pintér Sándor miniszterhez benyújtott, "*Hány kórházi műtétet halasztottak el 2024. nyarán a nagy hőség miatt?*" című, K/9089. számú írásbeli kérdésére – a miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.



## BELÜGYMINISZTERIUM

BM/24618-1/2024

Válasz Földi Judit (DK) K/9089. számú,  
„Hány kórházi műtétet halasztottak el  
2024. nyarán a nagy hőség miatt?”  
címen benyújtott írásbeli kérdésére

**Földi Judit asszony részére**  
országgyűlési képviselő

**B u d a p e s t**

**Tisztelt Képviselő Asszony!**

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „**Hány kórházi műtétet halasztottak el 2024. nyarán a nagy hőség miatt?**” címmel benyújtott, **K/9089.** számú írásbeli kérdésre – Dr. Pintér Sándor miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Európában mindenhol nagy kihívásokat jelent a rekordhőségben a műtétekhez szükséges megfelelő hőmérséklet biztosítása, a legmodernebb berendezések mellett is. A kórházi légtechnikát Európában jellemzően nem tartósan 40 fok körüli hőmérsékletre tervezték. A mediterrán országokban évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy extrém hőhullámok idején korlátozzák a műtők tevékenységét. Elsősorban a sürgős, halasztást nem tűrő állapotokat megoldó műtéteket végzik el. Ilyen lehet például egy kizáródott sérv, súlyosabb trauma illetve a tumorműtétek többsége.

A kórházi légkezelő berendezések jóval összetettebb rendszerek, mint a háztartásokban fellelhető klímák. Leállításuk esetén pótlásukra alternatív eszközök (műszaki boltokban könnyen és alacsony áron beszerezhető split klíma vagy mobil klíma) sem jöhetnek szóba, mivel a steril sebbe belefújhatják a kórokozókat. Javításuk milliós, cseréjük százmilliós nagyságrendben mérhető.

Felhívom figyelmét, hogy az előző években több milliárd forintot fordított a Kormány a kórházi légtechnikák modernizálására, illetve ez évben is 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre az azonnali kárelhárításra. 2018-2024. között 16 077 896 293 forint értékben történtek légtechnikai beruházások.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az átmenetileg akadályozott szolgáltatók helyett a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében a

szükséges intézkedések megtette, így beteg nem maradt ellátatlan. Minden sürgős ellátást igénylő beteg a legnagyobb kánikulában is ellátásban részesült.

A hóhullámok ideje alatt az OKFŐ saját hatáskörében, a fenntartása alá tartozó intézményekkel közösen, döntően házon belüli munkaátszervezéssel, ellátásszervezési intézkedésekkel, valamint a hőhatást csökkentő egyéb intézkedésekkel reagált. Ilyen intézkedések voltak többek között a műtétek korai napszakra időzítése (jellemzően reggel 6 és 11 között), illetve spanyol és olasz mintára helyi eljárásrendek is kidolgozásra kerültek a tervezhető műtétek átütemezésére, amiket természetesen a kórházak ledolgoztak, amint visszatért a megszokott időjárás.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó fekvőbeteg-szakellátó intézmények tekintetében a klímaberendezések működési zavarai miatti ellátási adatokról 2024. július 23. napjától vezet nyilvántartást

2024. július 23. és 2024. augusztus 28. közötti időszakban az OKFŐ fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál 47.656 db aznapra tervezett műtétből - a klímaberendezés üzemzavara miatt - elmaradó, nem sürgős műtétek száma az egészségügyi szolgáltatók jelentése alapján 191 volt, amely az aznapra tervezett, nem sürgős műtétek 0,4%-a.

2024. július 23. és 2024. augusztus 28. közötti időszakban a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a kórház adatszolgáltatása alapján az aznapra tervezett műtétekből klímaberendezés üzemzavara miatt a sebészeti szakterületeken nem maradt el előjegyzett műtét.

2024. augusztus 11. és 2024. augusztus 16. közötti időszakban az OKFŐ fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál 9.645 db aznapra tervezett műtétből klímaberendezés üzemzavara miatt az egészségügyi szolgáltatók jelentése alapján 13 előjegyzett műtét maradt el, ez a nem sürgős műtétek 0,14%-a.

2024. augusztus 24. és 2024. augusztus 30. közötti időszakban az OKFŐ fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál 10.848 db aznapra tervezett műtétből a klímaberendezés üzemzavara miatt szolgáltatók jelentése alapján 2 előjegyzett műtét maradt el, amely a nem sürgős műtétek 0,018%-a.

2024. augusztus 11. és 2024. augusztus 16. közötti időszakban a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a kórház adatszolgáltatása alapján a 201 db aznapra tervezett műtétből klímaberendezés üzemzavara miatt nem maradt el műtét.

2024. augusztus 24. és 2024. augusztus 30. közötti időszakban a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a kórház adatszolgáltatása alapján 370 aznapra tervezett műtétből klímaberendezés üzemzavara miatt nem maradt el műtét.

Budapest, 2024. szeptember 18.

Tisztelettel:



Rétvári Bence  
államtitkár